

Verificação de Conformidade - Junho 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga						Entrada				Saída				% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO ₅	SST	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO	CBO ₅	SST
Viana do Castelo - Cidade	22-06-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	320	160	420	7,3	32	< 8	< 17	7,4	90%	> 95 %	> 96 %
Viana do Castelo - Zona Industrial	22-06-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	120	24	35	7,3	18	< 8	< 17	7,5	85%	> 67 %	> 51 %
Caminha	15-06-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	320	140	140	7,0	20	5,6	< 17	7,0	94%	96%	> 88 %
Gelfa	15-06-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	360	140	210	6,9	23	< 4	< 17	7,0	94%	> 97 %	> 92 %
Ponte de Lima	21-06-2007		X	75%	90%	90%	-	660	320	380	-	26	< 8	< 17	-	96%	> 98 %	> 96 %
Ponte da Barca	21-06-2007		X	75%	90%	90%	-	640	380	250	-	38	< 8	23	-	94%	> 98 %	91%
Valença	15-06-2007		X	75%	70%	90%	-	1300	730	1300	-	11	< 4	< 17		99%	> 99 %	> 99 %
Melgaço	14-06-2007		X	75%	90%	90%	-	310	160	110	-	24	< 8	< 17	-	92%	> 95 %	> 85 %
Arcos de Valdevez	21-06-2007		X	75%	90%	90%	-	160	97	71	-	41	< 8	< 17		74%	> 92 %	> 76 %
Lanheses/Geraz do Lima	21-06-2007		X	75%	90%	90%	-	150	75	77	-	24	< 8	20		84%	> 89 %	74%
Barroselas	22-06-2007		X	75%	90%	90%	-	340	190	340		54	< 8	30		84%	> 96 %	91%
Monção	14-06-2007		X	75%	90%	90%	-	750	350	350	-	34	< 8	20	-	95%	> 98 %	94%
Remoães	14-06-2007		X	75%	70%	90%	-	580	270	290	-	35	< 8	< 17	-	94%	> 97 %	> 94 %

Legenda:

	ETAR em fase de Remodelação
	ETAR em fase de Arranque
	ETAR em Exploração Regular