

Verificação de Conformidade - Setembro 2007

ETAR	Data Amostragem	Critério da Licença de Descarga						Entrada				Saída				% Redução		
		VLE	% Min. Red.	CQO	CBO ₅	SST	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO (mg/L)	CBO ₅ (mg/L)	SST (mg/L)	pH	CQO	CBO ₅	SST
Viana do Castelo - Cidade	12-09-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	830	700	480	6,9	100	18	43	7,6	88%	97%	91%
Viana do Castelo - Zona Industrial	12-09-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	280	60	140	7,7	24	< 8	< 17	7,5	91%	> 87 %	> 88 %
Caminha	18-09-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	350	240	140	7	23	< 8	< 17	7,4	93%	> 97 %	> 88 %
Gelfa	18-09-2007	X		125 mg/L	25 mg/L	35 mg/L	6,0 - 9,0	510	440	420	7,1	21	< 8	< 17	7,7	96%	> 98 %	> 96 %
Ponte de Lima	11-09-2007		X	75%	90%	90%	-	430	270	190	-	29	< 8	< 17	-	93%	> 97 %	> 91 %
Ponte da Barca	12-09-2007		X	75%	90%	90%	-	700	590	230	-	32	< 8	< 17	-	95%	> 99 %	> 93 %
Valença	18-09-2007		X	75%	70%	90%	-	920	240	190	-	18	< 8	< 17	-	98%	> 97 %	> 91 %
Melgaço	18-09-2007		X	75%	90%	90%	-	310	230	160	-	25	< 8	< 17	-	92%	> 97 %	> 89 %
Arcos de Valdevez	12-09-2007		X	75%	90%	90%	-	1000	520	3000	-	29	< 8	< 17	-	97%	> 98 %	> 99 %
Lanheses/Geraz do Lima	11-09-2007		X	75%	90%	90%	-	320	190	150	-	15	< 8	< 17	-	95%	> 96 %	> 89 %
Barroselas	12-09-2007		X	75%	90%	90%	-	1000	760	570	-	10	< 8	< 17	-	99%	> 99 %	> 97 %
Monção	18-09-2007		X	75%	90%	90%	-	500	450	240	-	23	< 8	< 17	-	95%	> 98 %	> 93 %
Remoães	18-09-2007		X	75%	70%	90%	-	350	330	370	-	100	< 8	24	-	71%	> 98 %	94%
Paredes de Coura	18-09-2007		X	75%	70%	90%	-	1000	720	690	-	24	< 8	34	-	98%	> 99 %	95%
Vila Nova de Cerveira	18-09-2007		X	75%	70%	90%	-	550	370	320	-	55	< 8	32	-	90%	> 98 %	90%

Legenda:

	ETAR em fase de Remodelação
	ETAR em fase de Arranque
	ETAR em Exploração Regular